



NOTA :

1. Distanța între coame = 4 mm.
2. După montaj se vopsește cu excepția coamelor și a izolatorului.

15	Piuliță M 20	STAS 922 - 76	4	grupa 4.6	zincat	
14	Izolator 1 kv	—	1	portelan		
13	Jug	18/101 - 5	1	OL 37		
12	Placa susținere	18/101 - 4	1	OL 37	zincat	
11	Coame de dispresiune	18/101 - 5	2	Cu E		
POZ.	DENUMIREA	NR. DESEN SAU STAS	BUC.	MATERIAL	OBSERVATII	MASA

10	Piuliță M 6	STAS 922 - 76	5	grupa 4.6	zincat	
9	Placa susținere pământ	18/101 - 4	1	OL 37	zincat	
8	Saiba A 6	STAS 1388 - 72	4	OL 34		
7	Clema (bac)	18/101 - 2	2	OL 37		
6	Surub M 6 x 30	STAS 920 - 69	5	grupa 4.6	zincat	
5	Suport	—	2	OL 37	zincat	
4	Consola	18/101 - 3	1	OL 37	vopsit	
3	Contrafisa	18/101 - 3	1	OL 37	vopsit	
2	Surub M 12 150	STAS 920 x 69	2	grupa 4.6	zincat	
1	Bratară fixare 1 / 2	18/101 - 2	1	OL 37	vopsit	
POZ.	DENUMIREA	NR. DESEN SAU STAS	BUC.	MATERIAL	OBSERVATII	MASA

VERIFICATOR	ing. CHERECHES VASILE		EA40-401	REFERAT NR. 10 / DATA 25.11.2009	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT GENERAL	S.C. ELECTROSISTEM S.R.L. Inc. BAIIA MARE Bulevardul Str. 8 Martie Cod Fiscal: 30 0497004; Registrat Comerțului: 204/2007/1996 Telefon : 0362-913.501, fax 0362-913.503			BENEFICIAR	PROIECT NR. 136
				MUNICIPIUL BAIIA MARE	
DIRECTOR DPC	ing. CIRTU SANDA		SCARA 1: 2	Imbunatatirea transportului public urban prin extinderea rețelei de troleibuz si a infrastructurii aferente in Baia Mare-Cartierul Vasile Alecsandri	FAZA P.T.+D.E.
SEF PROIECT	ing. MOLCSAN ROBERT				
PROIECTAT	ing. URS ADINA		DATA 2009	DESCARCATOR AERIAN CU COAMINE	PLANSĂ 1.47
DESENAȚ	ing. PUIE DACIANA				